

2025年6月吉日

取引先 各位

株式会社桂精機製作所
営業統括本部

漏えい検知部（I）型（愛知時計電機製）

モデルチェンジのご案内

拝啓 貴社におかれましてはますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社にて販売しております『漏えい検知部（I）型（愛知時計電機製）』につきまして、下記の通りモデルチェンジさせていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧の程、宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

記

1. 概要

- ・型式を変更
- ・端子台の拡張に伴い、寸法を変更
- ・出荷モードからの解除時間を短縮
- ・各端子の下に名称を表記
- ・ケーブル導入口を3つに変更
- ・外部端子1,2番（外1、外2）の併用が可能
- ・設定器なしでメーターの各種設定が可能

※詳細は次頁をご確認下さい。

2. 対象となる製品

品名	現行品型式	変更品型式
流量検知式切替型 漏えい検知装置専用メーター	EA25MT-2LD	EA25MT-3LD

3. 変更時期

2025年6月ごろ

※弊社在庫がなくなり次第、順次切替。

4. 販売価格

変更ございません。

以上

○別紙

1. 新旧対比表

	現行品	変更品
型式	EA25MT-2LD	EA25MT-3LD
接続寸法	口金中心間距離：130mm 口金ネジ：M36×2	同左
気密	10.0kPa	同左
使用圧力	3.5kPa 以下	同左
警告機能	流量式微少漏えい 漏れなし判定	約 11 分 (128 秒×5 回)
	閉塞圧力異常	親子式差圧調整器の閉塞圧が 3.50kPa を超える 状態が 15 回以上発生した時
	調整圧力異常	親子式差圧調整器の調整圧が 2.30kPa～3.30kPa の範囲を外れる状態が 15 回以上発生した時
	電池電圧低下	電池電圧が所定の値以下になった時
設定内容	拡張 1	合計・増加流量遮断の遮断設定値の下限引上げ
	拡張 2	使用時間遮断機能の停止
	圧力漏えい 監視停止	圧力式微少漏えい警告機能の停止
警告表示方法	液晶表示 + 赤色発光ダイオード点滅表示	同左
通信方法	共通型電文方式	同左
寸法 (mm)	H135×W174×D116.5	H150×W178×D125.5
質量	1.3kg	1.4kg
出荷モード解除時間	80 秒	60 秒
端子名の表記	なし	あり
ケーブル導入口	2 つ	3 つ

2. 外観

【現行品 (EA25MT-2LD)】



【変更品 (EA25MT-3LD)】



※愛知時計電機株式会社 HP 製品情報「E型/E4型保安ガスマーター EA25MT-3/EA4MT-3」より引用

<https://www.aichitokei.co.jp/products/gas/ea25mt-3/>